



AOO-GRT Prot. n.
da citare nella risposta

(vedere segnature sul lato)

/

Data

(vedere segnature sul lato)

Allegati n: 1 (Parere)

Risposta al foglio del 05/06/2026
Prot. n° 0426793
Ns. prat. N° 1966 V.

Oggetto: SI - Conferenza dei Servizi Decisoria, ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima per nuovo progetto di risistemazione ambientale della cava Il Sassone in Comune di San Casciano dei Bagni (SI). Richiedente: Travertino Sant'Andrea di Giganti Renato S.r.l.

Richiesta integrazioni

All' **Unione dei Comuni val di Chiana Senese**

Sportello Unico Attività Produttive

PEC: ucv.suap@pec.consorzioterrecablate.it

VISTA la comunicazione, trasmessa con la nota ns. prot. n° 0399315 del 27/05/2026, con la quale si sospendono i lavori della conferenza dei servizi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 10/2010.

VISTA la comunicazione, trasmessa con la nota ns. prot. n° 0403288 del 28/05/2026, con la quale si notifica *"l'avvenuta trasmissione, in data odierna, di integrazioni presentate spontaneamente dalla ditta interessata e si ricorda che i termini della Conferenza dei Servizi sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale"*.

VISTA la comunicazione, trasmessa con la nota ns. prot. n° 0426793 del 05/06/2026, con la quale si informa, ai sensi dell'art.19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 L.R. 10/10, l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa di verifica di assoggettabilità a VIA chiedendo agli Enti l'invio dei pareri entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima.

PRESO ATTO che l'intervento interessa il comprensorio del Genio Civile Toscana Sud, per le competenze dell'Ufficio;

PRESO ATTO che non risultano previste opere interferenti con il reticolo idrografico di cui alla L.R. n° 79/2012;

Tutto ciò considerato si conferma il parere favorevole, alla realizzazione dei lavori previsti dal progetto, rilasciato con nota n. 0872390 del 07/11/2025 allegata alla presente, sottolineando che qualora dovessero essere realizzati interventi nelle pertinenze idrauliche (aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda) del Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano, individuato dalla L.R. 79/2012, gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati a seguito di specifica istanza a questo Settore, formulata nel rispetto di quanto disposto dalle norme nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di difesa del suolo (R.D. 523/1904, L.R.T. 41/2018, L.R.T. 80/2015, D.P.G.R. 42/R/2018) e potranno essere soggetti al rilascio di concessione demaniale di carattere anche oneroso (D.P.G.R. 60/R/2016).

Per gli aspetti relativi al R.D. 1775/1933 - L.R.T. 80/2015 - d.p.g.r. 16/08/2016, n. 61/R, si ribadisce il nostro precedente parere del 07/11/2025 con prot. 0872390 che si allega, inoltre si rileva che le dimensioni del tratto tombato di smaltimento delle acque dall'area di cava, tubazione di sezione circolare, risultano non univocamente determinate ma indicate nei vari elaborati con un diametro di 60 cm e di 80 cm. Pertanto se ne richiede l'individuazione univoca del diametro così come la verifica idraulica.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ing. Renzo Ricciardi